

ERZ-EZP.271.13.2020.EJ  
(BIP)

Gdynia, 01.04.2020r.

## WYJAŚNIENIA SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni (BO)**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2020r., numer ogłoszenia 522222-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam:

### Pytanie nr 1:

W związku, z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi finansowania przedsiębiorstw przez Banki, coraz częstszą praktyką przy staraniu się o kredyt kontraktowy na zadanie jest zabezpieczenie dla Banku w postaci umowy cesji. Dla firm, które jednocześnie realizują po kilka kontraktów i chcą dalej się rozwijać niezbędne jest, aby w umowach z Inwestorami była zawarta klauzula dopuszczająca cesję przez bank finansujący. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zapisu w umowie podwykonawczej o cesji na bank finansujący?

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokona zmiany siwz w tym zakresie.

### Pytanie nr 2:

W projekcie elektrycznym wskazano na zastosowanie słupów oświetleniowych stalowych malowanych, natomiast w opinii Plastyka Miejskiego SMP.7012.15.1.2019.PZ wskazano na zastosowanie słupa - aluminium anodowane. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania słupów oświetleniowych stalowych malowanych ?

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga zastosowania słupów oświetleniowych stalowych malowanych.

### Pytanie nr 3:

W projekcie elektrycznym wskazano, że należy wykorzystać do uziemienia również uziomy pionowe. Przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać uziomów pionowych ?

### Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga, aby instalacja oświetleniowa była wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zapewniała bezpieczne użytkowanie. Opis realizacji uziemienia został przedstawiony w punkcie 9.0. „Ochrona od porażeń” projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży elektrycznej, stanowiącego załącznik B do siwz, w którym jest informacja o wykonaniu uziomów pionowych, aż do uzyskania odpowiedniej rezystancji. W związku z powyższym jeśli to konieczne, należy wycenić uziomy pionowe.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Dorota Tużnik