

ERZ-EZP.271.46.2020. KK.....
(BIP) (Część 1 i 2)

Gdynia, 11.08.2020r.

WYJAŚNIENIA SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę latarni parkowych na Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II i Bulwarze Nadmorskim w Gdyni**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, **część 1 i 2**.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2020r. pod nr 564370-N-2020

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2020r. pod nr 540143215-N-2020 oraz w dniu 06.08.2020r. pod nr 540146763-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

W Załączniku A1 do SIWZ w pkt. 3 ppkt. 3.2 w opisie rozdzielnic widnieje zapis dot. pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej, na powierzchni w wypełnieniu pokrywy ryflowanej i malowanej na RAL 7016. Czy Zamawiający dopuszcza montaż rozdzielnic w dzwonie nurkowym z pokrywą żeliwną imitującą kostkę brukową?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza montaż rozdzielnic w dzwonie nurkowym z pokrywą żeliwną imitującą kostkę brukową.

STARSZY SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Kamila Kościukiewicz